

# Neutrales Ventil mit 4 Voreinstellwerten

Beispiel 1 **ROT**: Gewünschter Kv-Wert 0,27 => Einstellung B bei  $x_p = 2K$  oder Einstellung A bei  $x_p = 0,75K$

Beispiel 2 **BLAU**: Gewünschter Kv-Wert 0,31 => Einstellung B mit Fühlertyp 1 mit  $x_p = 1,4 K$  oder Fühlertyp 2 mit  $x_p = 2K$

